

# O B E C V R Á D I Š T E

## Obecný úrad Vrádište, 908 49 Vrádište

Sp.zn.: 330/23  
Email: [jaroslav.kovarik@holic.sk](mailto:jaroslav.kovarik@holic.sk)  
Telefón: 034/3210562

V Holiči, dňa 31.05.2023

### O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

## V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Žiadateľ: **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 916 47 Bratislava IČO 36361518**, prostredníctvom splnomocneného zástupcu: Martin Perniš - LiV - EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, podal dňa 12.05.2023 na tunajší stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu „**SA\_Skalica, VN 1038 a 1040 kabelizácia, VNK SO 01 – VN rozvody**“ v k.ú. Vrádište a k.ú. Skalica Na stavbu vydala Obec Vrádište rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 14.11.2023 pod Sp.zn.: 560/21, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2023.

Uvedeným dňom podania bolo začaté stavebné konanie.

Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie v požadovanom množstve a kvalite. Stavba sa nachádza v k.ú. Vrádište a v k.ú. Skalica. V lokalite sa nachádza koridor dvojitého VN vedení, lx V 1038, V 1040 a lx V 455, V 269. Popri existujúcej ceste č. II/426 je trasované 1 x zemné káblové VN vedenie. Predmetom tejto projektovej dokumentácie je kabelizácia dvojitého VN vedenia V 1038, V 1040.

#### SO 01 - VN ROZVODY

Kabelizácia dvojitého VN vedenia V 1038, V 1040 začína na navrhovanom novom koncovom stožiare 11m/V104 umiestnenom v trase pôvodného vedenia. Existujúce VN vzdušné vedenie bude na koncovom podpernom bode ukotvené a prepojené na nové úsekové odpínače pomocou PAS vodičov.

#### Kabelizácia VN vedenia V 1038

V km 22,792 cesty III/1146, neďaleko miesta prechodu VN vzdušného vedenia do káblového, určeného na demontáž je navrhované križovanie cesty kabelizovanej VN linky V 1038 riadeným pretláčaním. Trasa kabelizácie je navrhnutá ďalej okrajom existujúceho poľa smerom k pôvodnej vzdušnej VN linke. V zmysle projektovej dokumentácie bude kabelizácia VN vedenia VI 038 ukončená na novom koncovom mrežovom podpernom bode PB č. 2..

#### Kabelizácia VN vedenia V 1040

V km 22,792 cesty III/1146, neďaleko miesta prechodu VN vzdušného vedenia do káblového, určeného na demontáž je navrhované križovanie miestnej komunikácie kabelizovanej VN linky V 1040 riadeným pretláčaním. Trasa kabelizácie je navrhnutá ďalej okrajom existujúceho chodníka smerom k existujúcej TS č. 0058-095.

#### VN prípojka pre TS 0058-043

Existujúci podperný bod dvojitej VN linky V 455, V 269, z ktorého je napojená existujúca trafostanica TS č. 0058-053 je stanovený, ako nový bod napojenia pre existujúcu trafostanicu TS č. 0058-043.

Pôvodná VN prípojka z VN vedenia V 1040 bude z dôvodu demontáže a kabelizácie hlavnej trasy vedenia demontovaná a nahradená novou VN káblovou prípojkou. Napojenie novej káblovej prípojky je navrhované z VN vedenia V 269 cez nový úsekový odpínač uchytený na existujúci podperný bod. Trasa VN prípojky pokračuje križovaním Starohorského potoka a ďalej v súbehu s brehovou čiarou potoka (min. odstup 4m) smerom k existujúcej trafostanici TS 0058-043.

### **Križovanie potoka**

Navrhované VN káblové vedenie križuje Starohorský potok v 2 miestach. Slaniskový potok - prítok Starohorského potoka bude križovaný v jednom mieste.

Križovanie potoka budeme riešiť riadeným pretlakom v hĺbke od dna potoka min. 2m a uložením do chráničky PE 0200mm.

### **Križovanie a súbeh s cestami**

#### Cesta II. triedy

Navrhované VN káblové vedenie je trasované popri ceste II. triedy č.426 v úseku smerom od obce Vrádište smerom do mesta Skalica (km 5,860 - 4,391).

#### Cesta III. triedy

Navrhované VN káblové vedenie je trasované popri ceste III. triedy č. 1146 v úseku smerom od križovatky s cestou č. II/426 smerom do mesta Skalica (km 23,260 - 22,792). Trasa sa nachádza v zastavanom území mesta Skalica v úseku 22,954 - 22,792. V km 22,792 je navrhované križovanie cesty riadeným pretláčaním.

VN káblový rozvod bude realizovaný káblom typu 3x NA2XS2Y 1x240mm<sup>2</sup> o celkovej dĺžky 4420 m.

Káble budú uložené prevažne v zelenom páse a popri existujúcich komunikáciách, v ryhe 120x50 cm v pieskovom lôžku. Pri križovaní komunikácie a podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korugovanej ochrannej rúre FXKV 0200mm, resp. PE 0200mm. Križovanie komunikácií navrhujem realizovať riadenými pretlakmi.


V koridore nového VN káblového vedenia — v spoločnej ryhe je navrhované uloženie novej trubky HDPE 40 — červená farba s označením ZSDIS. Na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markery.

**Obec Vrádište**, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 61 stavebného zákona **oznamuje** začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona **upúšťa** od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade, Bratislavská č. 5, Holíč (budova bývalej fajansy). Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona sa predpokladá, že s povoloanou stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznami svoje stanovisko k povoloavanej stavbe, predpokladá že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.



  
**Jaroslav Kovarik**  
stavebný úrad

**Doručí sa:**

1. Doručenie verejnou vyhláškou účastníkom konania
2. Obec Vrádište, úsek CDaPK
3. Mesto Skalica, úsek CDaPK, Nám. Slobody 10, S k a l i c a
4. OÚ Senica, Odbor CDaPK, Vajanského 17/1, S e n i c a
5. Okresný úrad Senica, Pozemkový a lesný odbor, Vajanského 17, S e n i c a
6. SÚC TTSK, Bulharská 39, T r n a v a
7. TTSK, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, T r n a v a
8. OÚ Skalica, Odbor star. o ŽP-ŠVS, OH, OKR, OPaK, Štefánikova 2157/20, S k a l i c a
9. OR HaZZ v Skalici, Štúrova 1, H o l í č
10. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, B r a t i s l a v a
11. BVS, a.s., Prešovská 48, B r a t i s l a v a
12. Záposlovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, B r a t i s l a v a
13. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, B r a t i s l a v a
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, B r a t i s l a v a
15. 02 Networks Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, B r a t i s l a v a
16. HANT Development, a.s., Stará Ivanská cesta 1/386, B r a t i s l a v a
17. SVP, š.p., Správa povodia Moravy, Pri maline 1, M a l a c k y
18. Blue Computers, Športová 56, S k a l i c a
19. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, T r n a v a
20. Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, B r a t i s l a v a
21. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, B r a t i s l a v a
22. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, B r a t i s l a v a
23. MO SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, B r a t i s l a v a
24. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, B r a t i s l a v a
25. Eustream, a.s., Votrubova 11/A, B r a t i s l a v a
26. OTNS, a.s., Vajnorská 137, B r a t i s l a v a
27. SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A, B r a t i s l a v a
28. Energotel, a.s., Miletičova 7, B r a t i s l a v a
29. Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, B r a t i s l a v a
30. SITEL, s.r.o., Kopčianska 18, B r a t i s l a v a
31. NASES, Trnavská cesta 100/II, B r a t i s l a v a
32. Tlapnet, a.s., Boženy Nemcovej 8, B r a t i s l a v a
33. NAFTA, a.s., Votrubova 1, B r a t i s l a v a
34. Štátny geologický úrad DŠ, Mlynská dolina 1, B r a t i s l a v a

**Na vedomie:**

35. Martin Perniš - LiV – EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, B r a t i s l a v a

Ku spisu: 2x

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Vrádište a mesta Skalice. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa .....

.....  
odtlačok pečiatky a podpis poverenej osoby